



Per dettagli sulla morsettiera della centrale o del modulo LSC consultare i rispettivi schemi

Nota:
 La resistenza di fine linea va solo sull'ultima sirena della linea o sull'unica sirena se una sola.
 Per centrali ORION, Sigma-XT, TRIDENT e modulo LSC: RFL = 10 KOhm (marrone-nero-arancio)
 Per altre centrali o moduli consultare i rispettivi manuali.

FSP SISTEMI S.r.l.

SIRENA AUTOALIMENTATA 3200-SA/EN

Schema di collegamento

data: 15.03.2011 file: STD_3200-SAEN.dwg