



Schema esemplificativo di loop TRIDENT con comando per spegnimento ad Aerosol

NOTA: Se gli erogatori impiegati sono meno di 10 possono essere collegati direttamente all'uscita della Sigma-XT

Nota: Per i particolari di collegamento vedi lo schema specifico di ciascun dispositivo

**FSP SISTEMI S.r.l.**

SISTEMA INDIRIZZATO ANALOGICO-DIGITALE "TRIDENT"

Schema tipico loop con comando spegnimento ad Aerosol

data: 19-04-2010

file: STD\_LoopAerosol.dwg