



NOTA: Lo spegnimento avviene in coincidenza delle linee 1 e 2 in allarme. E' possibile anche programmare per avere lo spegnimento in coincidenza delle 3 linee in allarme.

NOTA: Se gli erogatori impiegati sono meno di 10 possono essere collegati direttamente all'uscita della Sigma-XT

FSP SISTEMI srl

ESEMPIO D'IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AD AEROSOL CON CENTRALE CONVENZIONALE Sigma-XT

data: 19.12.2010 file: STD_TipSigAsol.dwg