





## CODIFICA INDIRIZZI

INDIRIZZO	POSIZIONE MICROINTERRUTTORI							INDIRIZZO	POSIZIONE MICROINTERRUTTORI							INDIRIZZO	POSIZIONE MICROINTERRUTTORI						
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	0	0	43	1	1	0	1	0	1	0	85	1	0	1	0	1	0	1
2	0	1	0	0	0	0	0	44	0	0	1	1	0	1	0	86	0	1	1	0	1	0	1
3	1	1	0	0	0	0	0	45	1	0	1	1	0	1	0	87	1	1	1	0	1	0	1
4	0	0	1	0	0	0	0	46	0	1	1	1	0	1	0	88	0	0	0	1	1	0	1
5	1	0	1	0	0	0	0	47	1	1	1	1	0	1	0	89	1	0	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	0	0	0	48	0	0	0	0	1	1	0	90	0	1	0	1	1	0	1
7	1	1	1	0	0	0	0	49	1	0	0	0	1	1	0	91	1	1	0	1	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	0	50	0	1	0	0	1	1	0	92	0	0	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	51	1	1	0	0	1	1	0	93	1	0	1	1	1	0	1
10	0	1	0	1	0	0	0	52	0	0	1	0	1	1	0	94	0	1	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	0	53	1	0	1	0	1	1	0	95	1	1	1	1	1	0	1
12	0	0	1	1	0	0	0	54	0	1	1	0	1	1	0	96	0	0	0	0	0	1	1
13	1	0	1	1	0	0	0	55	1	1	1	0	1	1	0	97	1	0	0	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	0	0	56	0	0	0	1	1	1	0	98	0	1	0	0	0	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	57	1	0	0	1	1	1	0	99	1	1	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	1	0	0	58	0	1	0	1	1	1	0	100	0	0	1	0	0	1	1
17	1	0	0	0	1	0	0	59	1	1	0	1	1	1	0	101	1	0	1	0	0	1	1
18	0	1	0	0	1	0	0	60	0	0	1	1	1	1	0	102	0	1	1	0	0	1	1
19	1	1	0	0	1	0	0	61	1	0	1	1	1	1	0	103	1	1	1	0	0	1	1
20	0	0	1	0	1	0	0	62	0	1	1	1	1	1	0	104	0	0	0	1	0	1	1
21	1	0	1	0	1	0	0	63	1	1	1	1	1	1	0	105	1	0	0	1	0	1	1
22	0	1	1	0	1	0	0	64	0	0	0	0	0	0	1	106	0	1	0	1	0	1	1
23	1	1	1	0	1	0	0	65	1	0	0	0	0	0	1	107	1	1	0	1	0	1	1
24	0	0	0	1	1	0	0	66	0	1	0	0	0	0	1	108	0	0	1	1	0	1	1
25	1	0	0	1	1	0	0	67	1	1	0	0	0	0	1	109	1	0	1	1	0	1	1
26	0	1	0	1	1	0	0	68	0	0	1	0	0	0	1	110	0	1	1	1	0	1	1
27	1	1	0	1	1	0	0	69	1	0	1	0	0	0	1	111	1	1	1	0	1	1	1
28	0	0	1	1	1	0	0	70	0	1	1	0	0	0	1	112	0	0	0	0	1	1	1
29	1	0	1	1	1	0	0	71	1	1	1	0	0	0	1	113	1	0	0	0	1	1	1
30	0	1	1	1	1	0	0	72	0	0	0	1	0	0	1	114	0	1	0	0	1	1	1
31	1	1	1	1	1	0	0	73	1	0	0	1	0	0	1	115	1	1	0	0	1	1	1
32	0	0	0	0	0	1	0	74	0	1	0	1	0	0	1	116	0	0	1	0	1	1	1
33	1	0	0	0	0	1	0	75	1	1	0	1	0	0	1	117	1	0	1	0	1	1	1
34	0	1	0	0	0	1	0	76	0	0	1	1	0	0	1	118	0	1	1	0	1	1	1
35	1	1	0	0	0	1	0	77	1	0	1	1	0	0	1	119	1	1	1	0	1	1	1
36	0	0	1	0	0	1	0	78	0	1	1	1	0	0	1	120	0	0	0	1	1	1	1
37	1	0	1	0	0	1	0	79	1	1	1	1	0	0	1	121	1	0	0	1	1	1	1
38	0	1	1	0	0	1	0	80	0	0	0	0	1	0	1	122	0	1	0	1	1	1	1
39	1	1	1	0	0	1	0	81	1	0	0	0	1	0	1	123	1	1	0	1	1	1	1
40	0	0	0	1	0	1	0	82	0	1	0	0	1	0	1	124	0	0	1	1	1	1	1
41	1	0	0	1	0	1	0	83	1	1	0	0	1	0	1	125	1	0	1	1	1	1	1
42	0	1	0	1	0	1	0	84	0	0	1	0	1	0	1								

**NOTE:**  
 Un indirizzo non può essere assegnato a più di un elemento (rivelatore, pulsante o modulo).  
 Per avere il reset del rivelatore, nella programmazione della centrale, abbinare l'uscita al gruppo I/O attivato dall'ingresso.



ALIMENTAZIONE  
24Vcc




Per dettagli sui collegamenti consultare il manuale d'installazione del rivelatore

Cavo 3x0,5 mmq  
schermato lunghezza  
max. complessiva 1000 m

microinterruttori per la codifica dell'indirizzo  
ON = 1 OFF = 0  
(8 sempre OFF)

Uscite rele' (max. 30Vcc 2A)



LOOP

LOOP

Schermo

FSP SISTEMI S.r.l.

RIVELATORI LINEARI DI FUMO  
3050-A (ARDEA)  
Schema di collegamento  
a sistema TRIDENT


data: 14.02.2019

file: STD\_Ard-I0iso.dwg

## CODIFICA INDIRIZZI

INDIRIZZO		POSIZIONE							INDIRIZZO		POSIZIONE							INDIRIZZO		POSIZIONE						
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	0	0	43	1	1	0	1	0	1	0	85	1	0	1	0	1	0	1			
2	0	1	0	0	0	0	0	44	0	0	1	1	0	1	0	86	0	1	1	0	1	0	1			
3	1	1	0	0	0	0	0	45	1	0	1	1	0	1	0	87	1	1	1	0	1	0	1			
4	0	0	1	0	0	0	0	46	0	1	1	1	0	1	0	88	0	0	0	1	1	0	1			
5	1	0	1	0	0	0	0	47	1	1	1	1	0	1	0	89	1	0	0	1	1	0	1			
6	0	1	1	0	0	0	0	48	0	0	0	0	1	1	0	90	0	1	0	1	1	0	1			
7	1	1	1	0	0	0	0	49	1	0	0	0	1	1	0	91	1	1	0	1	1	0	1			
8	0	0	0	1	0	0	0	50	0	1	0	0	1	1	0	92	0	0	1	1	1	0	1			
9	1	0	0	1	0	0	0	51	1	1	0	0	1	1	0	93	1	0	1	1	1	0	1			
10	0	1	0	1	0	0	0	52	0	0	1	0	1	1	0	94	0	1	1	1	1	0	1			
11	1	1	0	1	0	0	0	53	1	0	1	0	1	1	0	95	1	1	1	1	1	0	1			
12	0	0	1	1	0	0	0	54	0	1	1	0	1	1	0	96	0	0	0	0	0	1	1			
13	1	0	1	1	0	0	0	55	1	1	1	0	1	1	0	97	1	0	0	0	0	1	1			
14	0	1	1	1	0	0	0	56	0	0	0	1	1	1	0	98	0	1	0	0	0	1	1			
15	1	1	1	1	0	0	0	57	1	0	0	1	1	1	0	99	1	1	0	0	0	1	1			
16	0	0	0	0	1	0	0	58	0	1	0	1	1	1	0	100	0	0	1	0	0	1	1			
17	1	0	0	0	1	0	0	59	1	1	0	1	1	1	0	101	1	0	1	0	0	1	1			
18	0	1	0	0	1	0	0	60	0	0	1	1	1	1	0	102	0	1	1	0	0	1	1			
19	1	1	0	0	1	0	0	61	1	0	1	1	1	1	0	103	1	1	1	0	0	1	1			
20	0	0	1	0	1	0	0	62	0	1	1	1	1	1	0	104	0	0	0	1	0	1	1			
21	1	0	1	0	1	0	0	63	1	1	1	1	1	1	0	105	1	0	0	1	0	1	1			
22	0	1	1	0	1	0	0	64	0	0	0	0	0	0	1	106	0	1	0	1	0	1	1			
23	1	1	1	0	1	0	0	65	1	0	0	0	0	0	1	107	1	1	0	1	0	1	1			
24	0	0	0	1	1	0	0	66	0	1	0	0	0	0	1	108	0	0	1	1	0	1	1			
25	1	0	0	1	1	0	0	67	1	1	0	0	0	0	1	109	1	0	1	1	0	1	1			
26	0	1	0	1	1	0	0	68	0	0	1	0	0	0	1	110	0	1	1	1	0	1	1			
27	1	1	0	1	1	0	0	69	1	0	1	0	0	0	1	111	1	1	1	1	0	1	1			
28	0	0	1	1	1	0	0	70	0	1	1	0	0	0	1	112	0	0	0	0	1	1	1			
29	1	0	1	1	1	0	0	71	1	1	1	0	0	0	1	113	1	0	0	0	1	1	1			
30	0	1	1	1	1	0	0	72	0	0	0	1	0	0	1	114	0	1	0	0	1	1	1			
31	1	1	1	1	1	0	0	73	1	0	1	0	0	0	1	115	1	1	0	0	1	1	1			
32	0	0	0	0	0	1	0	74	0	1	0	1	0	0	1	116	0	0	1	0	1	1	1			
33	1	0	0	0	0	1	0	75	1	1	0	1	0	0	1	117	1	0	1	0	1	1	1			
34	0	1	0	0	0	1	0	76	0	0	1	1	0	0	1	118	0	1	1	0	1	1	1			
35	1	1	0	0	0	1	0	77	1	0	1	1	0	0	1	119	1	1	0	1	1	1	1			
36	0	0	1	0	0	1	0	78	0	1	1	1	0	0	1	120	0	0	0	1	1	1	1			
37	1	0	1	0	0	1	0	79	1	1	1	1	0	0	1	121	1	0	0	1	1	1	1			
38	0	1	1	0	0	1	0	80	0	0	0	0	1	0	1	122	0	1	0	1	1	1	1			
39	1	1	1	0	0	1	0	81	1	0	0	0	1	0	1	123	1	1	0	1	1	1	1			
40	0	0	0	1	0	1	0	82	0	1	0	0	1	0	1	124	0	0	1	1	1	1	1			
41	1	0	0	1	0	1	0	83	1	1	0	0	1	0	1	125	1	0	1	1	1	1	1			
42	0	1	0	1	0	1	0	84	0	0	1	0	1	0	1											

ALIMENTAZIONE  
24Vcc



NOTE:  
Un indirizzo non può essere assegnato a più di un elemento (rivelatore, pulsante o modulo).  
Per avere il reset del rivelatore, nella programmazione della centrale, abbinare l'uscita al gruppo I/O attivato dall'ingresso.

Unità Tx


Unità Rx

FSP SISTEMI S.r.l.

RIVELATORI LINEARI DI FUMO  
3050-A (ARDEA)  
Schema di collegamento  
a sistema TRIDENT

data: 09.11.2009


file: STD\_Ard-I0v3.dwg



## CODIFICA INDIRIZZI

INDIRIZZO	POSIZIONE							INDIRIZZO	POSIZIONE							INDIRIZZO	POSIZIONE						
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	0	0	43	1	1	0	1	0	1	0	85	1	0	1	0	1	0	1
2	0	1	0	0	0	0	0	44	0	0	1	1	0	1	0	86	0	1	1	0	1	0	1
3	1	1	0	0	0	0	0	45	1	0	1	1	0	1	0	87	1	1	1	0	1	0	1
4	0	0	1	0	0	0	0	46	0	1	1	1	0	1	0	88	0	0	0	1	1	0	1
5	1	0	1	0	0	0	0	47	1	1	1	1	0	1	0	89	1	0	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	0	0	0	48	0	0	0	0	1	1	0	90	0	1	0	1	1	0	1
7	1	1	1	0	0	0	0	49	1	0	0	0	1	1	0	91	1	1	0	1	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	0	50	0	1	0	0	1	1	0	92	0	0	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	51	1	1	0	0	1	1	0	93	1	0	1	1	1	0	1
10	0	1	0	1	0	0	0	52	0	0	1	0	1	1	0	94	0	1	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	0	53	1	0	1	0	1	1	0	95	1	1	1	1	1	0	1
12	0	0	1	1	0	0	0	54	0	1	1	0	1	1	0	96	0	0	0	0	0	1	1
13	1	0	1	1	0	0	0	55	1	1	1	0	1	1	0	97	1	0	0	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	0	0	56	0	0	0	1	1	1	0	98	0	1	0	0	0	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	57	1	0	0	1	1	1	0	99	1	1	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	1	0	0	58	0	1	0	1	1	1	0	100	0	0	1	0	0	1	1
17	1	0	0	0	1	0	0	59	1	1	0	1	1	1	0	101	1	0	1	0	0	1	1
18	0	1	0	0	1	0	0	60	0	0	1	1	1	1	0	102	0	1	1	0	0	1	1
19	1	1	0	0	1	0	0	61	1	0	1	1	1	1	0	103	1	1	1	0	0	1	1
20	0	0	1	0	1	0	0	62	0	1	1	1	1	1	0	104	0	0	0	1	0	1	1
21	1	0	1	0	1	0	0	63	1	1	1	1	1	1	0	105	1	0	0	1	0	1	1
22	0	1	1	0	1	0	0	64	0	0	0	0	0	0	1	106	0	1	0	1	0	1	1
23	1	1	1	0	1	0	0	65	1	0	0	0	0	0	1	107	1	1	0	1	0	1	1
24	0	0	0	1	1	0	0	66	0	1	0	0	0	0	1	108	0	0	1	1	0	1	1
25	1	0	0	1	1	0	0	67	1	1	0	0	0	0	1	109	1	0	1	1	0	1	1
26	0	1	0	1	1	0	0	68	0	0	1	0	0	0	1	110	0	1	1	1	0	1	1
27	1	1	0	1	1	0	0	69	1	0	1	0	0	0	1	111	1	1	1	1	0	1	1
28	0	0	1	1	1	0	0	70	0	1	1	0	0	0	1	112	0	0	0	0	1	1	1
29	1	0	1	1	1	0	0	71	1	1	1	0	0	0	1	113	1	0	0	0	1	1	1
30	0	1	1	1	1	0	0	72	0	0	0	1	0	0	1	114	0	1	0	0	1	1	1
31	1	1	1	1	1	0	0	73	1	0	0	1	0	0	1	115	1	1	0	0	1	1	1
32	0	0	0	0	0	1	0	74	0	1	0	1	0	0	1	116	0	0	1	0	1	1	1
33	1	0	0	0	0	1	0	75	1	1	0	1	0	0	1	117	1	0	1	0	1	1	1
34	0	1	0	0	0	1	0	76	0	0	1	1	0	0	1	118	0	1	1	0	1	1	1
35	1	1	0	0	0	1	0	77	1	0	1	1	0	0	1	119	1	1	1	0	1	1	1
36	0	0	1	0	0	1	0	78	0	1	1	1	0	0	1	120	0	0	0	1	1	1	1
37	1	0	1	0	0	1	0	79	1	1	1	1	0	0	1	121	1	0	0	1	1	1	1
38	0	1	1	0	0	1	0	80	0	0	0	0	1	0	1	122	0	1	0	1	1	1	1
39	1	1	1	0	0	1	0	81	1	0	0	0	1	0	1	123	1	1	0	1	1	1	1
40	0	0	0	1	0	1	0	82	0	1	0	0	1	0	1	124	0	0	1	1	1	1	1
41	1	0	0	1	0	1	0	83	1	1	0	0	1	0	1	125	1	0	1	1	1	1	1
42	0	1	0	1	0	1	0	84	0	0	1	0	1	0	1								

**NOTE:**  
 Un indirizzo non può essere assegnato a più di un elemento (rivelatore, pulsante o modulo).  
 Per avere il reset del rivelatore, nella programmazione della centrale, abbinare l'uscita al gruppo I/O attivato dall'ingresso.






**FSP SISTEMI S.r.l.**

RIVELATORI LINEARI DI FUMO  
 ES50/ES80

Schema di collegamento  
 a sistema TRIDENT

data: 03.11.2009      file: STD\_ES-I0v3.dwg



Esempio di collegamento di 2 o più rivelatori sulla stessa linea

FSP SISTEMI S.r.l.

RIVELATORE LINEARE DI FUMO ES50/ES80  
 Schema di collegamento a centrale convenzionale

data: 30.04.2009


file: STD\_ES-Conv.dwg

## CODIFICA INDIRIZZI

INDIRIZZO	POSIZIONE							INDIRIZZO	POSIZIONE							INDIRIZZO	POSIZIONE						
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	0	0	43	1	1	0	1	0	1	0	85	1	0	1	0	1	0	1
2	0	1	0	0	0	0	0	44	0	0	1	1	0	1	0	86	0	1	1	0	1	0	1
3	1	1	0	0	0	0	0	45	1	0	1	1	0	1	0	87	1	1	0	1	0	1	0
4	0	0	1	0	0	0	0	46	0	1	1	1	0	1	0	88	0	0	0	1	1	0	1
5	1	0	1	0	0	0	0	47	1	1	1	1	0	1	0	89	1	0	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	0	0	0	48	0	0	0	0	1	1	0	90	0	1	0	1	1	0	1
7	1	1	1	0	0	0	0	49	1	0	0	0	1	1	0	91	1	1	0	1	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	0	50	0	1	0	0	1	1	0	92	0	0	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	51	1	1	0	0	1	1	0	93	1	0	1	1	1	0	1
10	0	1	0	1	0	0	0	52	0	0	1	0	1	1	0	94	0	1	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	0	53	1	0	1	0	1	1	0	95	1	1	1	1	1	0	1
12	0	0	1	1	0	0	0	54	0	1	1	0	1	1	0	96	0	0	0	0	0	1	1
13	1	0	1	1	0	0	0	55	1	1	1	0	1	1	0	97	1	0	0	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	0	0	56	0	0	0	1	1	1	0	98	0	1	0	0	0	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	57	1	0	0	1	1	1	0	99	1	1	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	1	0	0	58	0	1	0	1	1	1	0	100	0	0	1	0	0	1	1
17	1	0	0	0	1	0	0	59	1	1	0	1	1	1	0	101	1	0	1	0	0	1	1
18	0	1	0	0	1	0	0	60	0	0	1	1	1	1	0	102	0	1	1	0	0	1	1
19	1	1	0	0	1	0	0	61	1	0	1	1	1	1	0	103	1	1	1	0	0	1	1
20	0	0	1	0	1	0	0	62	0	1	1	1	1	1	0	104	0	0	1	0	1	1	1
21	1	0	1	0	1	0	0	63	1	1	1	1	1	1	0	105	1	0	0	1	0	1	1
22	0	1	1	0	1	0	0	64	0	0	0	0	0	0	1	106	0	1	0	1	0	1	1
23	1	1	1	0	1	0	0	65	1	0	0	0	0	0	1	107	1	1	0	1	0	1	1
24	0	0	0	1	1	0	0	66	0	1	0	0	0	0	1	108	0	0	1	1	0	1	1
25	1	0	0	1	1	0	0	67	1	1	0	0	0	0	1	109	1	0	1	1	0	1	1
26	0	1	0	1	1	0	0	68	0	0	1	0	0	0	1	110	0	1	1	1	0	1	1
27	1	1	0	1	1	0	0	69	1	0	1	0	0	0	1	111	1	1	1	1	0	1	1
28	0	0	1	1	1	0	0	70	0	1	1	0	0	0	1	112	0	0	0	0	1	1	1
29	1	0	1	1	1	0	0	71	1	1	1	0	0	0	1	113	1	0	0	0	1	1	1
30	0	1	1	1	1	0	0	72	0	0	0	1	0	0	1	114	0	1	0	0	1	1	1
31	1	1	1	1	1	0	0	73	1	0	0	1	0	0	1	115	1	1	0	0	1	1	1
32	0	0	0	0	0	1	0	74	0	1	0	1	0	0	1	116	0	0	1	0	1	1	1
33	1	0	0	0	0	1	0	75	1	1	0	1	0	0	1	117	1	0	1	0	1	1	1
34	0	1	0	0	0	1	0	76	0	0	1	1	0	0	1	118	0	1	1	0	1	1	1
35	1	1	0	0	0	1	0	77	1	0	1	1	0	0	1	119	1	1	0	1	1	1	1
36	0	0	1	0	0	1	0	78	0	1	1	1	0	0	1	120	0	0	0	1	1	1	1
37	1	0	1	0	0	1	0	79	1	1	1	1	0	0	1	121	1	0	0	1	1	1	1
38	0	1	1	0	0	1	0	80	0	0	0	0	1	0	1	122	0	1	0	1	1	1	1
39	1	1	1	0	0	1	0	81	1	0	0	0	1	0	1	123	1	1	0	1	1	1	1
40	0	0	0	1	0	1	0	82	0	1	0	0	1	0	1	124	0	0	1	1	1	1	1
41	1	0	0	1	0	1	0	83	1	1	0	0	1	0	1	125	1	0	1	1	1	1	1
42	0	1	0	1	0	1	0	84	0	0	1	0	1	0	1								


Un indirizzo non può essere assegnato a più di un elemento (rivelatore, pulsante o modulo).

I collegamenti ai morsetti 5 (C2) e 6 (N2) devono essere effettuati solo in caso di rivelatori in versione fumo + turbolenza.



RC = Resistenza di carico 4,7 KOhm (giallo-viola-rosso)

RFL = Resistenza di fine linea 22 KOhm (rosso-rosso-arancio)



Nelle versioni con trasmettitore separato portare l'alimentazione 24Vcc anche al trasmettitore

FSP SISTEMI S.r.l.

RIVELATORI LINEARI DI FUMO  
RK90/RK100/RK200  
Schema di collegamento  
a sistema TRIDENT

data: 17.11.2017

file: STD\_RK-INv3.dwg